



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**Cpr: Dopcpr01**

1) Codice identificativo del prodotto tipo: **Sistema fumario metallico EN 1856-1:2009**

2) Identificazione Prodotto da costruzione: **DP25, DP25RAME**

(designazione 1)	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50040	O30	per DN	80+200	serie DP25, DP25RAME
(designazione 2)	EN 1856-1	T200	H1	W	V2	L50040	O30	per DN	80+200	serie DP25, DP25RAME
(designazione 1a)	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O30	per DN	250+300	serie DP25, DP25RAME
(designazione 2a)	EN 1856-1	T200	H1	W	V2	L50050	O30	per DN	250+300	serie DP25, DP25RAME
(designazione 3)	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O45	per DN	350+450	serie DP25, DP25RAME
(designazione 4)	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O60	per DN	500+550	serie DP25, DP25RAME
(designazione 5)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50040	G70	per DN	80+200	serie DP25, DP25RAME
(designazione 5a)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50050	G70	per DN	200+300	serie DP25, DP25RAME
(designazione 6)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50050	G105	per DN	350+450	serie DP25, DP25RAME
(designazione 7)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50050	G140	per DN	500+550	serie DP25, DP25RAME
(designazione 8)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50060	G140	per DN	550+600	serie DP25, DP25RAME
(designazione 9)	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50060	G280	per DN	600+800	serie DP25, DP25RAME

3) Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: Sistema fumario per convogliare i fumi dall'apparecchio all'esterno

4) Nome e indirizzo del fabbricante: **Cpr Srl.**, Via Ferruccio Parri 166 47522 Cesena (FC)

5) Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato: Non applicabile

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 2+

7) L'organismo notificato **KIWACERMETITALIAS.p.a.**, con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica